

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.03947

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Грайн».

Адрес: 450520, Россия, Республика Башкортостан, район Уфимский, село Нижегородка, улица Кузнецовская поляна, дом 4.
ОГРН: 1050204463957. Телефон +73472716171, факс +73472716171, адрес электронной почты: info@grain-prof.ru.

№ 0018684

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Грайн».

Адрес: 450520, Россия, Республика Башкортостан, район Уфимский, село Нижегородка, улица Кузнецовская поляна, дом 4.
ОГРН: 1050204463957. Телефон +73472716171, факс +73472716171.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49, факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили для оконных и дверных блоков, марок: «GrainLider», «GrainPrestige», «Vektor 58/70», «Nordprof 58/70», «Добрыня 58/70», «Булава 58/70», из поливинилхлорида, плотностью от 1,45 до 1,55 кг/м³, белого цвета или окрашенные в массе, пеламинированные; шириной от 42 до 107 мм, высотой от 58 до 102 мм, толщиной стенки от 2,5 до 3 мм, выпускаемые по ГОСТ 30673-2013 «ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.23.19.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности материалов – КМ4 согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0017001).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ПИБО501/10-2017 от 20.10.2017 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», Свидетельство № ИСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.OC05.СМК.00445 от 21.08.2017 г. по 21.08.2020 г., выданный ОС ООО «ПОЖСЕРТ», рег. № СДС-СМ.RU.3791.OC05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.10.2017 по 22.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИМИЛИЯ

Н.Э. Иванова
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИМИЛИЯ



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ57.В.03947

№ 0017001

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ